



Comune di Novara
Assessorato allo Sport
Piazzale Fortina, 3 - 28100 Novara Tel. 0321- 3702864
ufficiosport@comune.novara.it
sport@cert.comune.novara.it

RISPOSTA SCRITTA INTERROGAZIONE N. 30 PRESENTATA DAL GRUPPO PD

In merito all'interrogazione in oggetto si risponde quanto segue:

L'intervento del Campo di Atletica riguarderà sostanzialmente la riqualificazione della pista di atletica leggera, degli spogliatoi esistenti e la realizzazione di una nuova piastra sportiva polivalente scoperta.

Nello specifico le lavorazioni saranno le seguenti.

● Riqualificazione pista di atletica leggera

Ristrutturazione e riqualificazione della pista di atletica leggera con intervento di retopping e, e dove necessario con il ripristino dell'intero pacchetto stratigrafico, oltre alla verifica e adeguamento dell'intero sistema di smaltimento delle acque e la realizzazione di una nuova pedana per il salto con l'asta ed una nuova pedana per il lancio del disco/martello.

Adeguamento dell'intero impianto di illuminazione, comprensivo di sostituzione dei corpi illuminanti esistenti e la realizzazione di nuovi pali e punti luce.

● Realizzazione di nuova piastra polifunzionale scoperta

Nell'area verde a sud dell'impianto sportivo sarà realizzata una nuova piastra polifunzionale scoperta multisport. La nuova area sportiva sarà comprensiva di nuovo sistema di recinzione (6 mt in corrispondenza dei due lati corti). Compreso la Fornitura e la posa delle attrezzature sportive e delle panchine per gli atleti e la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione del campo con n.4 pali di illuminazione.

● Ristrutturazione degli spogliatoi esistenti

Le lavorazioni per la ristrutturazione degli spogliatoi esistenti riguarderanno la tinteggiatura dei serramenti interni (porte), l'installazione di un nuovo sistema fotovoltaico, previo adeguamento della copertura degli spogliatoi stessi, e l'adeguamento dell'impianto termico ed idrico della centrale termica esistente.

In merito agli interventi di riqualificazione energetica invece:

Le caratteristiche dell'Impianto fotovoltaico si possono così riassumere: Installazione di un generatore fotovoltaico di potenza nominale 9,72 kW. La realizzazione del generatore fotovoltaico in esame consentirà che parte dell'energia prodotta sia auto consumata dal campo sportivo. Inoltre, la quantità di energia prodotta in eccesso (nei periodi di minor consumo interno) potrà essere scambiata con il Distributore di energia, dopo gli opportuni

accordi commerciali. Superficie interessata circa 45 mq (24 moduli fotovoltaici di potenza unitaria pari a 405 W).

Le caratteristiche della nuova centrale termica si possono così riassumere: La riqualificazione dell'impianto termico si basa su una soluzione progettuale che prevede la rimozione del vecchio generatore di calore alimentato a gas metano e del relativo bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria. La generazione del calore in fase invernale e la produzione di acqua calda sanitaria avverrà per mezzo di una pompa di calore aria-acqua con il supporto di un generatore di calore alimentato ad energia elettrica di un bollitore a doppia serpentina. La nuova soluzione progettuale per la generazione del calore prevede l'abbandono del gas metano.

Per quanto riguarda i serramenti presenti, non sono nuovi ma sono funzionanti.

Vorrei solo precisare che siamo in attesa della comunicazione del Ministero sulla possibilità dell'utilizzo del ribasso di gara che potrà consentirci di potenziare l'intervento alla struttura.

L'Assessore allo Sport
Ivan De Grandis

